



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N . 451**

**DEL 03/07/2020**

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

**OGGETTO: Delibera per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera b) del D.lgs. 50/2016, del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di disconnessione impiantistica della Radioterapia di Schiavonia di proprietà dell'Istituto Oncologico Veneto dalle utenze degli Ospedali Riuniti Padova Sud - Madre Teresa di Calcutta di Monselice (loc. Schiavonia) di proprietà dell'Azienda ULSS 6 - Euganea allo studio Studio Protecno S.R.L. Via Albere 29/A CAP 37138 Verona (VR), P.IVA 01281580231 - comm. IOV0005-8 CIG ZF12D6429D.**

**NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si predispone l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera b) del D.lgs. 50/2016, del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di disconnessione impiantistica della Radioterapia di Schiavonia di proprietà dell'Istituto Oncologico Veneto dalle utenze degli Ospedali Riuniti Padova Sud - Madre Teresa di Calcutta di Monselice (loc. Schiavonia) di proprietà dell'Azienda ULSS 6 Euganea allo studio Studio Protecno S.R.L. Via Albere 29/A CAP 37138 Verona (VR), P.IVA 01281580231 - comm. IOV0005-8 - CIG ZF12D6429D**

---

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico  
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo  
F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario  
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta  
Il Direttore Generale  
F.to Dott. Giorgio Roberti

---

Trasmessa per competenza a:

---

Trasmessa per conoscenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it
SSUfficioTecnicoIOV	ufficio.tecnico@iov.veneto.it

Il Dirigente della **SSUfficioTecnicoIOV** riferisce:

**PREMESSO che:**

- il fabbricato Radioterapia presso gli Ospedali Riuniti Padova Sud - Madre Teresa di Calcutta di Monselice (loc. Schiavonia) di proprietà dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova, è inserito nel complesso ospedaliero Madre Teresa di Calcutta di Monselice di proprietà dell'azienda ULSS6 – Euganea. In particolare l'edificio Radioterapia è un fabbricato a se stante e non adiacente all'ospedale principale ma collegato a questo tramite corridoio di servizio. L'edificio in definitiva si presenta disconnesso dall'ospedale;
- gli impianti elettrici e termomeccanici necessari al funzionamento dell'edificio Radioterapia, sono mutuati dagli impianti generali dell'ospedale principale ovvero gli impianti sono collegati alle distribuzioni principali dell'ospedale e, da questo, traggono le energie primarie;
- la radioterapia, rispetto alle tradizionali utenze di un ospedale, necessità di particolarità impiantistiche, sia nelle potenze disponibili che nelle necessità energetiche;
- l'omogeneità impiantistica esistente tra l'ospedale e l'edificio radioterapia ha implicato varie problematiche sia nella gestione dell'edificio che nella conduzione delle normali attività sanitarie comportando il fermo delle apparecchiature in più occasioni, proprio perché le esigenze energetiche dell'edificio Radioterapia non sono conformi ed omogenee, sia nella fornitura che nella richiesta delle energie necessarie, con i bisogni dell'ospedale;
- oltre ciò, essendo gli edifici appartenenti ad enti giuridici differenti, e non potendo l'azienda ULSS 6 – Euganea vendere le energie primarie è necessario dotare l'edificio Radioterapia di opportuno e obbligatorio punto di consegna e fornitura dell'energia elettrica;
- per quanto sopra e per salvaguardare la continuità delle attività di trattamento in caso di problemi alle utenze dell'ospedale, in considerazione dell'importanza strategica dell'attività svolta dal suddetto edificio, è stato valutato tecnicamente ed economicamente opportuno e necessario rendere indipendenti le utenze impiantistiche dell'edificio della Radioterapia rispetto alle utenze dell'ospedale principale;
- stante al fatto che l'impegno del personale in forza al Servizio Tecnico dell'Istituto è rivolto alla normale e straordinaria attività, presso tutti gli edifici di proprietà ed in uso all'Istituto stesso, si ritiene necessario procedere alla assegnazione di un incarico professionale per la redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica al fine di rendere autonome le utenze impiantistiche dell'edificio della radioterapia di Schiavonia rispetto alle utenze dell'ospedale;
- lo studio di fattibilità ha lo scopo di valutare le necessità impiantistiche al fine di permettere la disconnessione delle utenze dell'edificio oggetto di intervento dal polo tecnologico dell'ospedale e renderlo autonomo sia elettricamente, sia per quanto riguarda i fluidi per la climatizzazione ed i gas medicali, tramite realizzazione di una nuova piastra tecnologica a servizio esclusivo dell'edificio Radioterapia dell'Istituto Oncologico Veneto (I.O.V.) di Schiavonia (PD), rimanendo collegato all'ospedale generale solamente per quanto riguarda l'adduzione dell'acqua fredda sanitaria, lo scarico delle acque reflue e l'impianto antincendio;
- il progetto dovrà valutare la fattibilità tecnica ed economica tramite una serie di interventi di seguito sinteticamente descritti:

1) IMPIANTI MECCANICI

- a) installazione nuovi refrigeratori in pompa di calore per la produzione di acqua calda e refrigerata;
- b) installazione nuova centrale aria compressa strumentale;
- c) installazione nuova centrale aria medicinale;
- d) installazione nuova centrale ossigeno medicinale;

- e) collegamento delle reti climatizzazione alla sottocentrale presente al piano interrato;
- f) collegamento reti acqua refrigerata alla sottocentrale presente in copertura e a servizio dei macchinari di radioterapia;
- g) collegamento nuove centrali gas tecnici e medicinali alle reti esistenti;
- h) installazione nuovo serbatoio gasolio a servizio del gruppo elettrogeno;

## 2) IMPIANTI ELETTRICI

- a) realizzazione nuova linea Media Tensione in cavo interrato, dalla cabina elettrica generale sino alla nuova cabina di trasformazione IOV;
- b) costruzione di nuova cabina di trasformazione dedicata all'edificio IOV, completa di apparecchiature e di gruppo di continuità UPS;
- c) installazione presso la nuova cabina di gruppo elettrogeno già presente in copertura del polo tecnologico dell'ospedale;
- d) alimentazione delle apparecchiature e dei macchinari tecnologici sulla piastra (pompe di calore, centrali aria compressa e medicinale);
- e) nuove linee di alimentazione normale, preferenziale (da gruppo elettrogeno) e di continuità (da UPS) dalla cabina sino ai quadri elettrici generali, all'interno dell'edificio IOV, che saranno staccati dall'attuale alimentazione;
- f) implementazione del sistema di supervisione tecnologica esistente, per l'integrazione delle nuove installazioni.

## 3) OPERE ED ASSISTENZE EDILI

- a) realizzazione scavo e nuova platea in calcestruzzo;
- b) realizzazione nuovi locali tecnologici: cabina elettrica, centrale ossigeno medicinale centrale aria medicinale, centrale aria compressa strumentale;
- c) realizzazione scavo e realizzazione platea interrata per posa nuovo serbatoio gasolio;
- d) realizzazione nuovo cunicolo interrato per la posa delle reti tecnologiche sotto la sede stradale esistente;
- e) realizzazione scavo a partire dal polo tecnologico, fino alla nuova piastra tecnologica per la posa della rete linea di media tensione;
- f) assistenze edili;

- in conseguenza a quanto sopra descritto, è stata eseguita ricerca di un professionista/studio tecnico con requisiti idonei cui affidare l'incarico di progettazione in oggetto: a questo scopo è stato individuato lo Studio Protecno S.R.L. Via Albere 29/A CAP 37138 Verona (VR), P.IVA 01281580231;
- allo Studio Protecno è stato richiesto preventivo per le prestazioni necessarie a svolgere l'incarico del progetto, indicando come base prezzi d'offerta il D.M. 17 giugno 2016;
- Lo Studio Protecno ha inviato offerta, acquista con prot. n°0010732 del 15/06/2020 per un importo pari ad € 8.300,00 oltre al contributo INARCASSA e l'IVA di legge.

### VISTI:

- l'art. 36 comma 2 lettera a), *“per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al pe-*

*riodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati";*

- l'art. 37 comma 1: *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori....."*

#### **VERIFICATO che:**

- trovano applicazione gli artt. 36 e 37 del D.lgs. 50/2016, di conseguenza, è ammesso l'affidamento diretto;
- che è stata acquisita l'autocertificazione in merito all'assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di appalto, ex art. 80 D.lgs. 50/2016 e smi;
- che l'impresa selezionata è in possesso della polizza di responsabilità civile per danni che dovestero essere arrecati nel corso dell'espletamento della propria attività;
- che è stato rispettato il criterio della rotazioni degli incarichi ovvero è stato verificato che nell'anno corrente e nell'anno precedente lo Studio Protecno non avesse ottenuto da questo ente incarichi con procedura di affidamento diretto;
- che l'offerta economica presentata dallo Studio Protecno è stata ritenuta congrua dal Dirigente proponente;

per quanto sopra esposto, il Dirigente della UOS Servizio Tecnico propone di:

1. approvare la procedura a contrarre e di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera b) del D.lgs. 50/2016, del progetto di fattibilità tecnica ed economica per rendere autonome le utenze impiantistiche dell'edificio della radioterapia di Schiavonia rispetto alle utenze dell'ospedale, comm. IOV0005-8 - CIG ZF12D6429D;
2. approvare l'affidamento dell'incarico del suddetto progetto allo Studio Protecno S.R.L. Via Albere 29/A CAP 37138 Verona (VR), P.IVA 01281580231;
3. approvare l'importo di affidamento pari a € 8.300,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, per un totale di € 10.531,04 INARCASSA e IVA compresa;
4. imputare l'importo totale al conto patrimoniale 2002200201 avente ad oggetto: "Fabbricati strumentali (indisponibili)";
5. dare mandato alla UOS Servizio Tecnico alla stipula del contratto;
6. nominare Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Michele Ferrin, dirigente della UOS Servizio Tecnico;
7. delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla firma di tutti gli atti istruttori e conseguenti all'esecuzione della presente deliberazione;
8. stipulare elettronicamente il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio tramite posta elettronica certificata a firma del Responsabile Unico del Procedimento, alle condizioni contrattuali sopra riportate;
9. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

## IL DIRETTORE GENERALE

**PRESO ATTO** dell'attestazione del Dirigente della struttura UOS Servizio Tecnico dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;

**RITENUTO** di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

**VISTO** il D.lgs. 50 del 18.04.2016 e le linee guida attuative Anac n. 4 “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

**VISTA** la Legge Regionale del 22.12.2005, n° 26;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, del Direttore Scientifico per quanto di loro rispettiva competenza;

**VISTO** il D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018;

## DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate di:

1. approvare la procedura a contrarre e di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera b) del D.lgs. 50/2016, del progetto di fattibilità tecnica ed economica per rendere autonome le utenze impiantistiche dell'edificio della radioterapia di Schiavonia rispetto alle utenze dell'ospedale, comm. IOV0005-8 - CIG ZF12D6429D;
2. approvare l'affidamento dell'incarico del suddetto progetto allo Studio Protecno S.R.L. Via Albere 29/A CAP 37138 Verona (VR), P.IVA 01281580231;
3. approvare l'importo di affidamento pari a € 8.300,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, per un totale di € 10.531,04 INARCASSA e IVA compresa;
4. imputare l'importo totale al conto patrimoniale 2002200201 avente ad oggetto: "Fabbricati strumentali (indisponibili)";
5. dare mandato alla UOS Servizio Tecnico alla stipula del contratto;
6. nominare Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Michele Ferrin, dirigente della UOS Servizio Tecnico;
7. delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla firma di tutti gli atti istruttori e conseguenti all'esecuzione della presente deliberazione;
8. stipulare elettronicamente il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio

tramite posta elettronica certificata a firma del Responsabile Unico del Procedimento, alle condizioni contrattuali sopra riportate;

9. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
10. pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013.

Il Direttore Generale  
**F.to – Dott. Giorgio Roberti -**

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

**Il Direttore  
SC Affari Generali e Sperimentazioni  
Cliniche**

---

### **CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/07/2020

**Il Direttore  
SC Affari Generali e Sperimentazioni  
Cliniche**

---

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° \_\_\_\_\_ fogli.  
Padova, li

**Il Direttore  
SC Affari Generali e Sperimentazioni  
Cliniche**