Spostamento prse gas medicali



Particolare controsoffitto



Sistema Seismic RX® per aree ad Elevata / Elevatissima pericolosità

- Profilo perimetrale BPT 3024 H
- L'uso di clip BP BERC2 su tutti e quattro i lati della stanza impedisce alle estremità dei Traversini e ai Profili Portanti di separarsi
- Gioco di 20 mm su due lati adiacenti e sovrapposizione di 10mm della struttura sul Profilo Perimetrale



Nota: Alcune raccomandazioni / linee guida richiedono l'uso di ulteriori pendini sui Traversini Perimetrali < a 200 mm del perimetro. Questo requisito non riguarda la soluzione **Seismic Rx®** che utilizza clip BP BERC2, ma può essere aggiunto per rafforzare ulteriormente il sistema in aree ad elevatissima pericolosità, ad esempio nei centri di controllo dei servizi di emergenza dove è prevista la completa funzionalità post-evento.

Sezione A-A



Sezione B-B



ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S
sede di SCHIAVONIA

Radioterapia c/o Ospedali Riuniti Padova Sud
via Albere, 30 - 35043 Monselice (PD)

OGGETTO

PROGETTO ESECUTIVO PER LE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE DI COMPLETAMENTO PROPEDEUTICHE ALL'INSTALLAZIONE DI ACCELERATORE LINEARE PER RADIOTERAPIA

CODICE CIG N. _____

PROGETTISTI

ARCODE

Dott. Arch. EMILIO MOLINARO 1499

PROGETTO ESECUTIVO

Controsoffitto

Scala: 1:50	Formato: 1050x594 mm	Revisione	Data	Nome	Nr. tavola: 000 6
Data: 30 / 07 / 2021					
Nr. progetto: 21-0711					ID dwg: